		W9x				
Technische Daten W100					100	
Doc. No.	WO LOA COA DACH AND WAT ONE A C					
Dok. Nr.	W0402-G01	W0402-G01-DASH-304-W2E-005-2-G				
Date	15.9.2005	Rev.				WIND TO ENERGY®
Datum	15.8.2005	Überarbtg.	2			

Betriebsdaten	
Auslegungs-Windklasse	GL / IEC 3a
Nennleistung	2.500 kW
Einschaltwindgeschwindigkeit	3,5 m/s
Nennwindgeschwindigkeit	11.5 m/s
Abschaltwindgeschwindigkeit	25 m/s
Überlebenswind in Nabenhöhe [3 sec Mittel]	52.5 m/s
Temperaturbereich im Betrieb [Umgebung]	-20 bis +40 °C
Schallleistungspegel	104.5 dB(A)

Rotor	
Rotorblattanzahl	3
Rotorblätter	EU 100
Anordnung	Luv-Läufer
Rotordurchmesser	100 m
Überstrichene Fläche	7.854 qm
Drehzahlbereich	9,4 bis 17,1 min ¹
Neigungswinkel	5°
Konuswinkel	5°

Bremssystem	
Pitch	elektrisch, dreifach unabhängig, fail-safe
Backup Pitch	Lithium-Ionen-Akkumulator
mechanische Bremse	Scheibenbremse, hydraulisch, aktiv

Triebstrang	
Hauptlager	dreireihiges Halt- und Momentlager
Art Getriebe	zweistufiges Planetengetriebe, eine Stirnradstufe
Lagerung Getriebe	ringförmige Drehmomentstütze
Nennleistung Getriebe	2.671 kW
Kühlung Getriebeöl	Öl-Luft-Wärmetauscher
Übersetzungsverhältnis	1:79,6
Generatorkupplung	Stahllamellenkupplung mit Überlastsicherung
Generatorkuppiung	Stannamenenkuppiung init Oberiasisienerung

Generator	
Art	Asynchronmaschine mit Schleifringläufer
Schutzart	IP 54
Nennleistung	2.560 kW
Nennspannung	690 V 3∼
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,95 kapazitiv bis 0,95 induktiv
Kühlung	aufgesetzter Luft-Wasser-Wärmetauscher
IEC-Baugröße	560

Umrichter		
Art	Indirekter Umrichter mi	t Gleichspannungszwischenkreis
IGBT Klasse		1.700 V
Schutzart		IP 54
max. Strom netzseitig		ca. 650 A 3∼
max. Strom maschine	nseitig	ca. 1.000 A 3~
Nennspannung		690 V 3∼
Frequenz (netzseitig)		50 / 60 Hz
Kühlung		Wasser
Anordnung		Gondel

Transformator	
Art	Silikonöl
Nennleistung	2.700 kVA
Nennspannung	690 V 3~ / 20 kV 3~
Schaltgruppe	Dyn 5
Nennkurzschlussspannung	6%
Kühlung	Luft
Aufstellung	Gondel

Mittelspannungssc	haltanlage
Isolier- und Schaltmedium	SF6
Nennspannung	24 kV
Nennstrom	400 A
Nennstoßstrom	40 kA
Schutzrelais	Überstromzeitschutz mit UMZ-Charakteristik
Aufstellung	Turmfuß (Rohrturm), Kompaktstation (Gittermast)

Azimut	
Lager	Kugellagerung
Motor	dreiphasige Asynchronmotoren mit Kurzschlussläufer
Getriebe	vierstufiges Planetengetriebe
Anzahl der Antriebe	4
Nachführgeschwindigke	it 0,5 °/s
Azimutbremse	hydraulische Scheibenbremse
Material Bremsbeläge	organisch
Anzahl der Bremskalibe	r 4

Turme	
Klassen	GL/IEC 2a[1], DIBt 3a[2], GL/IEC 3a[3],
	DIBt 2a[4], DIBt 1a[5]
Rohr	85 m[3,4], 100 m[3,4]
Gitter	117 m[3,4] , 141 m[3,5] , 160 m[3,5]

Condition Monitoring	
überwachte Komponenten	Hauptlager, Getriebe, Generator, Turm
Auswerteverfahren	Hüllkurvenspektren, Amplitudenspektren, u. a.

Betriebsführungssystem	
Typ der Steuerung	WP4000
Umgebungstemperatur	-20°C bis 60°C
Kommunikation zwischen E/A-Modulen	CAN (nah), Ethernet (fern)
Schnittstellen	RS 232, RS 485, Ethernet
Protokolle	M-Net, T.C. 88, smtp, http
Busankopplung	CANOpen

Leistungskennlinie*	
* Vorhersage, basierend auf Simulationsdaten	
Simulationsprogramm	Flex5
Nenndrehzahl	14,5 min ⁻¹
Luftdichte	1,225 kg/qm
Terrainsteigung	5°
Turbulenzintensität	0,1
Windgradient	0,16
Berechnung laut Norm	IEC 61400-12
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe in m/s	Elektrische Leistung in kW
3.5	36.2

winageschwinaigkeit in Nabennone in m/s	Elektrische Leistung in kw
3,5	36,2
4,0	71,3
5,0	226,8
6,0	449,9
7,0	742,1
8,0	1133,8
9,0	1641,0
10,0	2162,3
11,0	2477,0
12,0	2500,0
13,0	2500,0
14,0	2500,0
25,0	2500,0

Kalkulierter Jahresertrag**

** Normbedingungen entsprechend IEC 61400-12

Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe	Kalkulierter Jahresenergieertrag
im Jahresmittel in m/s	in MWh
5,0	4.080
5,5	5.170
6,0	6.277
6,5	7.365
7,0	8.409
7,5	9.393
8,0	10.307
8,5	11.144
9,0	11.900