W9x					
Technische Daten W90				100	
Doc. No.				WIND TO ENERGY®	
Dok. Nr.	W0402-G01-DASH-304-W2E-001-4-G				
Date	16.0.2007	Rev.	4		
Datum	16.8.2005	Überarbtg.	4		

Betriebsdaten	
Auslegungs-Windklasse	GL / IEC 2a
Nennleistung	2.500 kW
Einschaltwindgeschwindigkeit	4 m/s
Nennwindgeschwindigkeit	13 m/s
Abschaltwindgeschwindigkeit	25 m/s
Überlebenswindgeschwindigkeit auf Nabenhöhe (3-s-Mittel)	59,5 m/s
Betriebstemperatur	-20 bis +40 °C
Schallprognose (10 m/s)	104,5 dB(A)

Rotor	
Rotorblattanzahl	3
Rotorblätter	LM 43.8
Anordnung	Luv-Läufer
Rotordurchmesser	90 m
Überstrichene Fläche	6.362 qm
Drehzahlbereich	10,4 bis 18,1 min <sup>1</sup>
Neigungswinkel	5°
Konuswinkel	5°

elektrisch, dreifach unabhängig, fail-safe
Lithium-Ionen-Akkumulator
Scheibenbremse, hydraulisch, aktiv

Triebstrang	
Hauptlager	dreireihiges Halt- und Momentlager
Art Getriebe	zweistufiges Planetengetriebe, eine Stirnradstufe
Lagerung Getriebe	ringförmige Drehmomentstütze
Nennleistung Getriebe	2.671 kW
Kühlung Getriebeöl	Öl-Luft-Wärmetauscher
Übersetzungsverhältnis	1:72,3
Generatorkupplung	Stahllamellenkupplung mit Überlastsicherung

Generator	
Art	Asynchronmaschine mit Schleifringläufer
Schutzart	IP 54
Nennleistung	2.560 kW
Nennspannung	690 V 3∼
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,95 kapazitiv bis 0,95 induktiv
Kühlung	aufgesetzter Luft-Wasser-Wärmetauscher
IFC-Baugröße	560

Umrichter		
Art	Indirekter Umrichter mi	t Gleichspannungszwischenkreis
IGBT Klasse		1.700 V
Schutzart		IP 54
max. Strom netzseiti	g	ca. 650 A 3~
max. Strom maschin	enseitig	ca. 1.000 A 3~
Nennspannung		690 V 3∼
Frequenz (netzseitig	)	50 / 60 Hz
Kühlung		Wasser
Anordnung		Gondel

Transformator	
Art	Silikonöl
Nennleistung	2.700 kVA
Nennspannung	690 V 3~ / 20 kV 3~
Schaltgruppe	Dyn 5
Nennkurzschlussspannung	6%
Kühlung	Luft
Aufstellung	Gondel

Mittelspannungssch	naltanlage
Isolier- und Schaltmedium	SF6
Nennspannung	24 kV
Nennstrom	400 A
Nennstoßstrom	40 kA
Schutzrelais	Überstromzeitschutz mit UMZ-Charakteristik
Aufstellung	Turmfuß (Rohrturm), Kompaktstation (Gittermast)

Azimut	
Lager	Kugellagerung
Motor	dreiphasige Asynchronmotoren mit Kurzschlussläufer
Getriebe	vierstufiges Planetengetriebe
Anzahl der Antriebe	4
Nachführgeschwindigke	it 0,5 °/s
Azimutbremse	hydraulische Scheibenbremse
Material Bremsbeläge	organisch
Anzahl der Bremskalibe	r 4

Türme	
Klassen	GL/IEC 2a[1], DIBt 3a[2], GL/IEC 3a[3], DIBt 2a[4]
Rohr	85 m[1,2] , 100 m[1,2]
Gitter	117 m[1,2] , 141 m[1,4] , 160 m[1,4]

<b>Condition Monitoring</b>	
überwachte Komponenten	Hauptlager, Getriebe, Generator, Turm
Auswerteverfahren	Hüllkurvenspektren, Amplitudenspektren, u. a.

Betriebsführungssyst	:em	
Typ der Steuerung		WP4000
Umgebungstemperatur		-20°C bis 60°C
Drehzahlregelung	aktive I	Drehmomentenregelung, variabler Pitch
Kommunikation zwischen E/A-	Modulen	CAN (nah), Ethernet (fern)
Schnittstellen		RS 232, RS 485, Ethernet
Protokolle		M-Net, T.C. 88, smtp, http
Busankopplung		CANOpen

Leistungskennlinie*	
* Vorhersage, basierend auf Simulationsdaten	
Simulationsprogramm	Flex5
Nenndrehzahl	15,9 min <sup>-1</sup>
Luftdichte	1,225 kg/qm
Terrainsteigung	5°
Turbulenzintensität	0,1
Windgradient	0,16
Berechnung laut Norm	IEC 61400-12

Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe in m/s	Elektrische Leistung in kW
4,0	37,6
5,0	160,4
6,0	333,3
7,0	559,2
8,0	869,4
9,0	1260,0
10,0	1678,3
11,0	2113,8
12,0	2411,8
13,0	2500,0
14,0	2500,0
25,0	2500,0

## Kalkulierter Jahresertrag\*\*

\*\* Normbedingungen entsprechend IEC 61400-12

Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe im	Kalkulierter Jahresenergieertrag
Jahresmittel in m/s	in MWh
5,0	3150
5,5	4093
6,0	5083
6,5	6088
7,0	7081
7,5	8039
8,0	8950
8,5	9800
9,0	10581
9,5	11289